

2023年2月2日

弊社新潟工場で発生した臭気トラブルについて

北越コーポレーション株式会社

2023年2月2日（木）午前中、弊社新潟工場において臭気トラブルが発生いたしました。調査の結果、同工場の黒液濃縮工程のドレンタンクから臭気物質を含む水が設備の不具合により漏洩したことが原因であり、不具合のあった設備は直ちに停止し、現在臭気は発生しておらず、健康被害の報告もございません。なお、臭気物質はメチルメルカプタンで、腐った玉ねぎのような臭いです。

ご近隣の皆さまをはじめ、関係各位の皆さまにご迷惑とご心配をお掛けし、深くお詫び申し上げます。当該設備は新品と交換し、同様の臭気トラブルを発生させないよう、点検を強化してまいります。

以上