

最終処分場（管理型）維持管理の状況に関する情報（2024年8月度）

1. 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

2024 年 8 月	産業廃棄物の種類	数量 [トン]
次第浜処分場	燃え殻	0

2. 設備の点検を行った年月日及びその結果

擁壁等		
次第浜処分場	点検を行った年月日	2024 年 8 月 23 日
	点検の結果	異常なし
	措置を講じた年月日	該当なし
	講じた措置の内容	該当なし

遮水工		
次第浜処分場	点検を行った年月日	2024 年 8 月 23 日
	点検の結果	異常なし
	措置を講じた年月日	該当なし
	講じた措置の内容	該当なし

浸出液処理設備の機能の状態		
次第浜処分場	点検を行った年月日	2024 年 8 月 23 日
	点検の結果	異常なし
	措置を講じた年月日	該当なし
	講じた措置の内容	該当なし

導水管等の防凍措置の状況の点検		
次第浜処分場	点検を行った年月日	該当なし
	点検の結果	該当なし
	措置を講じた年月日	該当なし
	講じた措置の内容	該当なし

3. 埋立処分開始後の周縁地下水に関する各種測定

地下水等検査項目 25 項目		1 年に 1 回以上
採取した場所	—	
採取年月日	—	
検査の結果の得られた年月日	—	
水質検査の結果	—	

pH、電気伝導率		1 ヶ月に 1 回以上
採取した場所	観測井戸	
採取年月日	2024 年 8 月 20 日	
検査の結果の得られた年月日	2024 年 8 月 26 日	
水質検査の結果	異常なし	

ダイオキシン類		1年に1回以上
採取した場所	観測井戸 17号井戸（上流）、1号井戸（下流）	
採取年月日	2024年7月16日	
検査の結果の得られた年月日	2023年8月29日	
水質検査の結果	17号井戸 地下水に係る環境基準に適合	
	1号井戸 地下水に係る環境基準に適合	

4. 放流水に関する各種測定

排水基準等に係る項目		1年に1回以上
採取した場所	—	
採取年月日	—	
検査の結果の得られた年月日	—	
水質検査の結果	—	

水素イオン濃度 BOD SS (COD 窒素含有量は該当しない)		1ヶ月に1回以上
採取した場所	新潟工場排水処理放流口	
採取年月日	2024年8月21日	
検査の結果の得られた年月日	2024年8月30日	
水質検査の結果	排水基準に適合	

ダイオキシン類		1年に1回以上
採取した場所	—	
採取年月日	—	
検査の結果の得られた年月日	—	
水質検査の結果	—	

5. 残余の埋立容量の測定及びその結果

次第浜最終処分場		1年に1回以上
測定年月日	2024年7月26日	
残余の埋立容量	29,004 m ³	

水質検査の実施状況と措置（月 1 回以上測定）

地下水等検査項目：p H、電気伝導率

管理値：p H 5． 8 以上 8． 0 以下 電気伝導率 2 0 0 0 μ S／c m（200mS／m）以下

採取年月日	井戸N0.	1	2	3	4	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	平均	最大	最小
2024/8/20	p H	6.9	6.7	6.8	6.7	6.9	6.8	6.9	6.6	6.6	6.7	6.9	7.0	6.7	6.8	6.9	7.1	7.0	6.8	7.1	6.8	7.1	6.6
	電気伝導率 (μ S/cm)	310	140	290	320	280	240	410	660	820	640	290	380	310	500	510	370	330	340	350	394	820	140

水質検査の実施状況と措置（年１回以上測定）

地下水等検査項目 試料採取年月日 2024年 7月 16日

結果が得られた日 2024年 8月 16日

	基準値[mg/L]	1 7号井戸(上流)	1号井戸(下流)
アルキル水銀	検出されないこと。	検出なし	検出なし
総水銀	0.0005 以下	検出なし	検出なし
カドミウム	0.01 以下	検出なし	検出なし
鉛	0.01 以下	検出なし	検出なし
六価クロム	0.05 以下	検出なし	検出なし
砒素	0.01 以下	検出なし	検出なし
全シアン	検出されないこと。	検出なし	検出なし
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと。	検出なし	検出なし
トリクロロエチレン	0.03 以下	検出なし	検出なし
テトラクロロエチレン	0.01 以下	検出なし	検出なし
ジクロロメタン	0.02 以下	検出なし	検出なし
四塩化炭素	0.002 以下	検出なし	検出なし
1,2-ジクロロエタン	0.004 以下	検出なし	検出なし
1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下	検出なし	検出なし
1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	検出なし	検出なし
1,1,1-トリクロロエタン	1 以下	検出なし	検出なし
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 以下	検出なし	検出なし
1,3-ジクロロプロペン	0.002 以下	検出なし	検出なし
チウラム	0.006 以下	検出なし	検出なし
シマジン	0.003 以下	検出なし	検出なし
チオベンカルブ	0.02 以下	検出なし	検出なし
ベンゼン	0.01 以下	検出なし	検出なし
セレン	0.01 以下	検出なし	検出なし
1,4-ジオキサン	0.05 以下	検出なし	検出なし
塩化ビニルモノマー	0.002 以下	検出なし	検出なし

ダイオキシン類濃度 試料採取年月日 2024年 7月 16日

結果が得られた日 2024年 8月 29日

	基準値[pg-TEQ/L]	1 7号井戸(上流)	1号井戸(下流)
ダイオキシン類濃度	1 以下	0.0023	0